

Łódź, dn. 12.06.2015r.

**Zamawiający:**

Zespół Parków Krajobrazowych  
Województwa Łódzkiego  
ul. Sienkiewicza 3  
90-113 Łódź  
tel. 42 640-65-61  
fax. 42 657-82-82  
e-mail: [przetargi@parkilodzkie.pl](mailto:przetargi@parkilodzkie.pl)  
[www.parkilodzkie.pl](http://www.parkilodzkie.pl)

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

**Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dnia 12.06.2015r.**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Remont dachu w siedzibie Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Przedborzu**  
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na nadesłane pytanie:

**Pytanie nr 1:**

Podanie grubości styropianu na elewację i wełny mineralnej na dach.

**Odpowiedź zamawiającego:**

**Pytanie nr 1:**

*Grubość styropianu na elewację wynosi 8 cm, natomiast grubość wełny mineralnej na dach to 15 cm.*

DYREKTOR  
Zespołu Parków Krajobrazowych  
Województwa Łódzkiego  
  
Hieronim Andrzejewski