



**STAN ISTNIEJĄCY STACJI UZDATNIANIA WODY
W ODDZIALE TERENOWYM ZPK W MOSZCZENICY**

Rzut przyziemia 1:20

1. Hydrofor V = 2,5 m³
2. Hydrofor V = 0,2 m³
3. Odłączacz, d=400
4. Pompa nr II
5. Sprężarka
6. Skrzynka przelewowo-pomiarowa
7. Zawór kulowy $\phi 50$ mm
8. Zawór przelewowo-pomiarowy $\phi 32$ mm
9. Zawór zwrotny $\phi 15$ mm
10. Zawór przelewowo-pomiarowy $\phi 15$ mm
11. Zawór bezpieczeństwa $\phi 15$ mm
12. Zawór czepialny $\phi 15$ mm
13. Zawór przeponowy $\phi 15$ mm
14. Zawór odpowietrzający pływakowy
15. Manometr
16. Kurek manometryczny
17. Wyłącznik ciśnieniowy
18. Szko wodowskazu
19. Szko wodowskazu